

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το 12^ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 52/2012.

Περίληψη

Επισκευή αντλίας ύδρευσης

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα - 6 - μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
- 2.- Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
- 3.- Κων/νος Μ. Μηνάς, Μέλος
- 4.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος
- 5.- Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος
- 6.- Ιωάννης Μονδάνος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον

Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση για επισκευή της αντλίας ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση της επισκευής μίας αντλίας GRUNDFOS τύπου SP 8A-37/5.5KW , παροχής 7 μ3/η σε 115 μέτρα μανομετρικό, λόγω της βλάβης της αντλίας νερού στο αντλιοστάσιο ΜΟΥΤΕΝ.

Η ανάγκη για επισκευή είναι άμεση και επιτακτική για λόγους δημόσιας υγείας και επάρκειας ύδατος, διότι χωρίς αυτήν την αντλία θα υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στο νησί. Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ΤΕΧΝΟΡΟΗ ΑΕΒΕ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την επισκευή της αντλίας και προσέφερε τιμή επισκευής 1.107,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α... Η τιμή επισκευής είναι συμφέρουσα.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί από το Δήμο η βλάβη
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν
από ευθύνη του Δήμου,
προτείνουμε

1. την απ' ευθείας ανάθεση επισκευής στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΡΟΗ ΑΕΒΕ, με βάση την προσφορά της, για την επισκευή της αντλίας GRUNDFOS τύπου SP 8A-37/5.5KW ,παροχής 7 μ3/η σε 115 μέτρα μανομετρικό.
2. Την ψήφιση πίστωσης ύψους 1107,00€ σε βάρος του ΚΑ 25/6262.1 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κουριαντάκη Γεωργίου
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για λόγους δημόσιας υγείας αφού χωρίς την αντλία αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο ύδρευσης ΜΟΥΤΕΝ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου και συγκεκριμένα τον ΚΑ 25/6262.1
6. Την από 30-04-2012 προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΟΡΟΗ ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

1.Την απ' ευθείας ανάθεση επισκευής στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΡΟΗ ΑΕΒΕ, με βάση την προσφορά της, για την επισκευή της αντλίας GRUNDFOS τύπου SP 8A-37/5.5KW , παροχής 7Μ3/η σε 115μ μανομετρικό.

2.Ψηφίζει πίστωση ύψους 1107,00€ σε βάρος του ΚΑ 25/6262.1 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 για την επισκευή της αντλίας ύδρευσης.

Η απόφαση πήρε α/α 52/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ
υπ: Μ.Β.ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ