

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ**

Αριθ. Απόφ: 9/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**από το 4^ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κάσου**

Θέμα : Επισκευή αντλίας και προμήθειας πλαστικών ευθύγραμμων σωλήνων από PVC υπέρ βαρέως τύπου στο αντλιοστάσιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΑΤΟΣ).

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κάσου, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5 - μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
2. Ευαγγελία Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Μηνάς, Μέλος
5. Εμμανουήλ Σοφίλλας, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου
- 2.- Μηνάς Ιερομόναχος, εκτός Κάσου

Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση

α. επισκευής μίας αντλίας CAPRARI τύπου E4XP40 4/48-V 7/5.5 KW , παροχής 7 μ3/η σε 82 μέτρα μανομετρικό, λόγω της βλάβης της αντλίας νερού στο αντλιοστάσιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΑΤΟΣ).

β. της προμήθειας πλαστικών ευθύγραμμων σωλήνων από PVC υπέρ βαρέως τύπου σε αντικατάσταση σωλήνων στην γεώτρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΑΤΟΣ) του Δήμου Κάσου λόγω ηλεκτρόλυσης.

Η ανάγκη για επισκευή είναι άμεση και επιτακτική για λόγους δημόσιας υγείας και επάρκειας ύδατος, διότι χωρίς αυτήν την αντλία θα υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στο νησί.

Από έρευνα αγοράς, που έγινε, διαπιστώθηκε ότι α) για την επισκευή της αντλίας η εταιρεία ΗΛΕΚΡΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την επισκευή της αντλίας και προσέφερε τιμή επισκευής 1.482,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η τιμή επισκευής είναι συμφέρουσα. β) για την αντικατάσταση των πλαστικών ευθύγραμμων σωλήνων από PVC υπέρ βαρέως τύπου η εταιρεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ διαθέτει το κατάλληλο υλικό σωλήνων PVC και προσέφερε τιμή επισκευής 1.513,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η τιμή επισκευής είναι συμφέρουσα.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί από τον Δήμο η βλάβη και η φθορά.
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγματεύση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.

προτείνουμε :

- 1.-Την απ' ευθείας ανάθεση επισκευής στην εταιρεία ΗΛΕΚΡΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , με βάση την προσφορά της, για την επισκευή της αντλίας CAPRARI τύπου E4XP40 4/48-V 7/5.5 KW , παροχής 7 μ3/η σε 82 μέτρα μανομετρικό.
- 2.-Την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας πλαστικών ευθύγραμμων σωλήνων από PVC υπέρ βαρέως τύπου σε αντικατάσταση σωλήνων στην γεώτρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΑΤΟΣ) στην εταιρεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ.
- 3.-Την ψήφιση πίστωσης ύψους 1.482,15€ σε βάρος του ΚΑ 25/6262.1, την ψήφιση πίστωσης ύψους 1.513,18€ ΚΑ 6694.1 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Κουριαντάκη Γεωργίου
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για λόγους δημόσιας υγείας αφού χωρίς την αντλία αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο ύδρευσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΑΤΟΣ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου και συγκεκριμένα τον ΚΑ 25/6262.1 και ΚΑ 6694.1
6. Την από 19-02-2013 προσφορά της εταιρείας ΗΛΕΚΡΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. Την από 19-02-2013 προσφορά της εταιρείας ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ

Αποφασίζει Ομόφωνα:

- 1.- Την απ' ευθείας ανάθεση επισκευής στην εταιρεία ΗΛΕΚΡΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με βάση την τεχνογνωσία και την προσφορά της, για την επισκευή της αντλίας CAPRARI τύπου E4XP40 4/48-V 7/5.5 KW , παροχής 7 μ3/η σε 82 μέτρα μανομετρικό.
- 2.- Την απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ, με βάση την προσφορά της, την προμήθεια πλαστικών ευθύγραμμων σωλήνων από PVC υπέρ βαρέως τύπου σε αντικατάσταση σωλήνων.
- 3.- Ψηφίζει πίστωση:
 - α) ύψους 1.482,15€ σε βάρος του ΚΑ 25/6262.1 για την επισκευή της αντλίας

β) 1.513,18€ ΚΑ 6694.1 για την προμήθεια των σωλήνων από προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013

Η απόφαση πήρε α/α 9/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπ: Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπ: Ευαγγελία Δημητρίου

υπ: Μαρία Φραγκούλη

υπ: Κωνσταντίνος Μ. Μηνάς

υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας

Σωστό απόσπασμα από
το βιβλίο πρακτικών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε ΚΑΣΟΥ

Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης